

Tyczyn, 2 października 2017 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka w m. Borek Stary w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”*

Gmina Tyczyn, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w m. Borek Stary w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”*:

Pytanie nr 1: Zgodnie z przedmiarem robót dla cz.2 kanalizacja deszczowa ma być wykonana z rur PVC Ø 600 i 800 mm, przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm, natomiast w specyfikacji technicznej i projekcie kanalizacja deszczowa ma być wykonana z rur PEHD Ø 600 i 800 mm a przykanaliki z PP Ø 200mm proszę o wyjaśnienie tego?

Odpowiedź: *Kanalizacja deszczowa ma być wykonana zgodnie z projektem.*

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiału kanalizacji deszczowej rur Ø 600, 800 mm i przykanalików Ø 200mm na rury PP o tych samych parametrach co w specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę materiału pod warunkiem, że zagwarantuje on realizację robót oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie.*

Pytanie 3: Czy barierka U11a ma być ocynkowana czy malowana proszkowo?

Odpowiedź: *Bariera U11a ma być ocynkowana.*

Pytanie 4: Proszę o podanie średnic rur stalowych ochronnych?

Odpowiedź: *Rury stalowe ochronne - Ø 50 mm.*

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
Janusz Skotnicki

Otrzymują:

1. www.bip.tyczyn.pl
2. A/a.